

休宁中燃城市燃气发展有限公司

休燃营商〔2024〕006号

休宁中燃关于2024年4月供气可靠性的 分析报告

一、评价方式和依据

依据《休宁中燃管道燃气供应可靠性管制实施方案(试行)》，采集数据来自生产运营中心，数据采集范围包含计划性停气项目、次数及影响户数，研判时间为2024年4月1日至2024年4月30日。

二、指标定义

(1) 用户平均计划停气时长

定义：在评价期范围内，折合至每个用户的平均计划停气时长。

单位：小时/户

计算方法： $(\text{每次计划停气实际停气时长} \times \text{每次计划停气用户数}) / \text{评价范围总户数}$

(2) 用户平均计划停气次数

定义：在统计期间内，用户计划停气实际停气次数。

单位：次/户

计算方法： $\text{每次计划停气用户数} / \text{评价范围总户数}$

(3)平均每次计划停气用户数

定义：在统计期间内，平均每次计划停气实际受影响的用户数。

单位：次/户

计算方法：每次计划停气用户数/计划停气总次数 (4)停气用户平均计划停气时长

定义：在统计期间内，平均计划停气的实际停气时长。

单位：小时/户

计算方法：（每次计划停气的实际停气时长×每次计划停气用户数）/计划停气用户数

三、计算过程及结果

（一）总体评价指标

1. 户均停气时长

$$\text{户均停气时长} = \frac{\sum \text{每次停气时间（小时）} \times \text{每次停气户数}}{\text{总用户数}}$$

$$\text{户均停气时长} = 0 \text{小时} / 11851 \text{户} = 0 \text{小时/户}$$

2. 平均供气可靠率

$$\text{平均供气可靠率} = \left[1 - \frac{\text{户均停气时长（小时）}}{\text{统计期间时间（小时）}} \right] \times 100\%$$

平均供气可靠率= $(1-0/720) * 100\% = 100\%$

3. 户均停气频率

$$\text{户均停气频率} = \frac{\sum \text{每次停气户数}}{\text{总用户数}}$$

$$\text{户均停气频率} = \text{户} / \text{户} = 0 / 11851 = 0$$

注：以上结果为休宁中燃公司内部自行测算,与世行及国内行业标准有误差属合理范围。

休宁中燃城市燃气发展有限公司

2024年5月6日

